



**PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024**

1) No Termo de Referência e anexos pede Aparelho de ar-condicionado do tipo janela com capacidade entre 12.000 e 27.000 BTU, 220v. Devido a constante atualização de modelos, para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado sendo que muitas dessas atualizações é comum serem alteradas algumas funções e características entre elas a função desumidificação que não está presente nos modelos recentes. Sendo assim, visando maior número de oferta de modelos, entendemos que serão aceitos modelos do tipo janela conforme descrição mínima: Aparelho de ar-condicionado do tipo janela com capacidade pedida em cada item, 220v, ciclo frio, tubulação em cobre, voltagem 220v, compressor rotativo, gás ecológico, controle mecânico, mínimo 2 velocidades, opções de conforto térmico de no mínimo ventilar, resfriar e renovação de ar, ajuste de temperatura por comando mecânico presente na parte frontal do gabinete do aparelho, filtro anti pó, marca/modelo Midea Springer. Nosso entendimento está correto??

**Resposta:** A função de desumidificação pode ou não estar presente nos aparelhos solicitados, sendo o entendimento do licitante correto nesse quesito, estando a descrição geral das funções dos aparelhos descritos em seu questionamento condizentes com nossa demanda.